

Welldana frekvensomvandlare 36–140000/36–140100 fas anslutnings information

36–140000 (1,1 kW) och 36–140100 (2,2 kW) 230 V frekvensomvandlare levereras som standard för 1-faspumpar, men det går även att ansluta en 3-fas pump till aggregatet – genom att byta till 3 x 230 volt

36–140000 max anslutning 1,1 kW 6 Amp


36–140100 max anslutning 2,2 kW 12 Amp

Pump: om du ansluter en 3 fas pump till 36–140000/100 måste en ändring göras i den elektriska delen av pumpen i el lådan (anslut från stjärna till trekant) se nedan information

El-diagrammen nedan visar hur 1- respektive 3-faspumpen är monterad på aggregatet.

Foto nedan visar hur 3 faspumpen ändras i el-dosan

1 fas standard



3 fas




Bild visar hur 3 faspumpen ändras i el-dosan till 3 x 230 V

ändringen bör endast göras av en behörig elektriker

